



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

AREA 5 – LL.PP. E MANUTENZIONI

Ordinanza n. 19/5 /A5 del 05.04.2019

Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 **Intervento di riparazione pozzetto fognario di via Padri Vocazionisti**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Premesso:

- Che con verbale dell'11.03.2015 l'ATO1- PA ha riconsegnato gli impianti, le reti e le infrastrutture costituenti il servizio idrico integrato;
- Che fra le opere che fanno parte del servizio idrico integrato del Comune di Misilmeri figura anche la gestione delle reti fognarie;
- Che, in data 04 Aprile 2019 è stata rilevata nel tratto stradale di Via Padri Vocazionisti compreso tra l'ingresso della scuola media ed il sottopassaggio della S.S. 121, al centro della carreggiata un cedimento del manto stradale causato dal crollo di parte del solaio di copertura del pozzetto fognario;
- Che il Tecnico Istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5, ha verificato che ricorrono i presupposti per un intervento di somma urgenza al fine di evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria, disservizi alla circolazione stradale e alla popolazione scolastica che giornalmente frequenta l'adiacente plesso scolastico;
- Che gli interventi di riparazione non possono essere eseguiti dal personale dell'Ente per l'esiguo numero degli stessi, già impegnati nei normali servizi d'istituto;
- Sentita la ditta C.L. Costruzione di Civitollo Antonio, con sede in Misilmeri via Giuseppe Traina n. 72, P.IVA: 06155020826 (PEC: c.l.dicivitolloantonio@arubapec.it), iscritta Sezione VII della White List della Prefettura di Palermo che, interpellata ha dato la propria disponibilità all'immediata esecuzione della riparazione di che trattasi, in conformità alle disposizioni impartite dal sottoscritto;
- Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. art. 163 D.L.vo 50/2016, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, consistenti nella demolizione del solaio esistente ubicato in Via Padri Vocazionisti e lo svuotamento del tombino, il rifacimento del solaio di copertura con soletta piena in c.a. (cls 350/kg) con doppia armatura da 16 mm. e ripristino tappetino di

usura in conglomerato bituminoso, si è definito consensualmente con la ditta affidataria l'importo presunto di € 1.000,00 oltre IVA;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

Alla ditta C.L. Costruzione di Civitollo Antonio, con sede in Misilmeri via Giuseppe Traina n. 72, P.IVA: 06155020826 (PEC: c.l.dicivitolloantonio@arubapec.it), che, interpellata, ha dato la propria disponibilità, di eseguire con decorrenza immediata in Via Padri Vocazionisti, la demolizione del solaio esistente, lo svuotamento del tombino, il rifacimento del solaio di copertura con soletta piena in c.a. (cls 350/kg) con doppia armatura da 16 mm. e ripristino tappetino di usura in conglomerato bituminoso, in conformità alle disposizioni impartite dal sottoscritto.

Si dà atto che alla regolarizzazione contabile della presente Ordinanza si provvederà entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. n° 267/2000, previa contabilità consuntiva degli interventi e forniture eseguiti.

Di notificare il presente provvedimento alla ditta Civitollo Antonio, con sede in Misilmeri via Giuseppe Traina n. 72, al Responsabile dell'Area 2 "Economico finanziaria", al Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali" per la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente, al Responsabile dell'Area 7 "Polizia locale" e al Comando Stazione dei Carabinieri di Misilmeri.

ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 e s.m.i.,

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Area 5

Geom. Rosolino Raffa