

ORIGINALI



2

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 322/ A 5 del registro

Data **31 dicembre**

Oggetto: Manutenzione del gruppo di climatizzazione della Casa Comunale.
Impegno di spesa e affidamento alla ditta individuale DN Tecno
Impianti di Natoli Davide corrente in Palermo. *EIF: 21E1700558*

Il giorno 31 dicembre 2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 1178

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- = che l'impianto di climatizzazione della Casa Comunale è composto da tre gruppi frigoriferi ciascuno dei quali ha due circuiti autonomi;
- = che uno dei circuiti nel gruppo n°3 necessita di essere riparato in quanto non si attiva per il guastato della valvola Danfoss TEX 22;
- che a tal fine è stato chiesto alla ditta DN Tecno Impianti di Natoli Davide il preventivo di spesa per la riparazione del gruppo frigo n°3;
- che la ditta DN Tecno Impianti ha trasmesso il preventivo di spesa per la riparazione del circuito 2 del gruppo frigo di condizionamento 3 con fornitura di n°2 valvole Danfoss TEX 22 del circuito pompa di calore, svuotamento dell'aria dal circuito, verifica tenute, ricarica con Kg 20 circa di gas refrigerante R422a e verifica corretto funzionamento;
- che per l'urgenza stante l'approssimarsi della stagione invernale per non pregiudicare la salute dei lavoratori e per l'esiguità del costo di tale fornitura si ritiene opportuno ricorrere alle procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento comunale recante "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n.10 del 27.8.2013;

Ritenuto di affidare alla ditta DN Tecno Impianti di Natoli Davide la riparazione del circuito 2 del gruppo frigo di condizionamento 3 con fornitura di n°2 valvole Danfoss TEX 22 del circuito pompa di calore, svuotamento dell'aria dal circuito, verifica tenute, ricarica con Kg 20 circa di gas refrigerante R422a e verifica corretto funzionamento, per l'importo di € 1.400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 308,00 in totale € 1.708,00;

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.708,00 al Cap Peg. 250 codice 1.01.06.03 avente per oggetto "Manutenzione ordinaria beni immob. Impianti termici comunali", del bilancio corrente esercizio;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;

Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

Di affidare alla ditta DN Tecno Impianti di Natoli Davide la riparazione del circuito 2 del gruppo frifo di condizionamento 3 con fornitura di n°2 valvole Danfoss TEX 22 del circuito pompa di calore, svuotamento dell'aria dal circuito, verifica tenute, ricarica con Kg 20 circa di gas refrigerante R422a e verifica corretto funzionamento, per l'importo di € 1.400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 308,00 in totale € 1.708,00;

Di impegnare la somma di € 1.708,00 al Cap Peg. 250 codice 1.01.06.03 avente per oggetto "Manutenzione ordinaria beni immob. Impianti termici comunali", del bilancio corrente esercizio;


Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Ord. n. 8465

Sup. n. 1115/15



Il Responsabile dell'Area 3
Geom. Rosolino Ratta



Visto di regolarità contabile **DDU 322008 31/7/15**

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 31/7/15

IL RESPONSABILE AREA II
Economico-finanziaria
(dott.ssa Bianca Fici)
firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **07 GEN. 2016**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **23 GEN. 2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **07 GEN. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
